Veden laatu, viranomaisvalvonnan tulokset huhti-kesäkuu 2026

Yhteenvetokooste viranomaisnäytteiden tuloksista

Neljännesvuositulosten keskiarvot

Kooste talousveden viranomaisnäytteistä

Muuttuja	Yksikkö	Mäntsälä	Etelä-Mäntsälä	Pukkila	Laatuvaatimus/-tavoitteet asetus 1352/2015
Näytteiden määrä alueella		2	2	1	
Mikrobiologiset laatuvaatimukset					
Kolimuotoiset bakteerit	pmy/100 ml	0	0	0	0
E-coli	pmy/100 ml	0	0	0	0
Kemialliset laatuvaatimukset					
kupari	µg/l				≤2000
fluoridi	mg/l				≤1,5
PFAS-summa	µg/l				≤0,5
Tetrakloorieteeni ja trikoolieteeni yhteensä	µg/l				≤10
Torjunta-aineet yhteensä	µg/l				≤0,50
Laatutavoitteet					
Haju		ei hajua	ei hajua	ei hajua	ei epätavallisia muutoksia
Maku		ei makua	ei makua	ei makua	ei epätavallisia muutoksia
Väriluku	mg/l Pt	<2	<2	<2	ei epätavallisia muutoksia
Sameus	NTU	0,3	<0.20	0,48	ei epätavallisia muutoksia
pH		7,73	7,6	8	välillä 6,5-9,5
Enterokokit	pmy/100 ml	0	0	0	0
Kokonaispesäkkeet	pmy/100 ml	0	0	0	0
Clostridiumi perfringens	pmy/100 ml				0
Kloridi	mg/l				≤250
Mangaani	µg/l	0,38	0,28	<3	≤50
Rauta	µg/l	17,5	8,55	34	≤200
Muita usein kysyttyjä analyysituloksia					
Kovuus	mmol/l				ei asetettu enimmäisarvoa
Kalium	mg/l				ei asetettu enimmäisarvoa
Kalsium	mg/l				ei asetettu enimmäisarvoa
Magnesium	mg/l				ei asetettu enimmäisarvoa

Laajemmin talousveden analyysituloksia Ympäristöhallinnon sivustolla https://www.vesi.fi/vesihuoltolaitosten-tunnusluvut. Kirjoita hakukenttään Mäntsälä tai Pukkila ja valitset Nivos Vesi. Välilehdeltä *Tietoja veden laadusta ja käsittelystä* voi analyyseittäin hakea tuloksia.