Veden laatu, viranomaisvalvonnan tulokset heinä-syyskuu 2026

Yhteenvetokooste viranomaisnäytteiden tuloksista

Neljännesvuositulosten keskiarvot

Kooste talousveden viranomaisnäytteistä

	Muuttuja	Yksikkö	Mäntsälä	Etelä-Mäntsälä	Pukkila	Laatuvaatimus/-tavoitteet asetus 1352/2015
	Näytteiden määrä alueella		2	2	2	
Mikrobiologiset laatuvaatimukset						
	Kolimuotoiset bakteerit	pmy/100 ml	0	0	0	0
	E-coli	pmy/100 ml	0	0	0	0
Kemialliset laatuvaatimukset						
	kupari	µg/l				≤2000
	fluoridi	mg/l				≤1,5
	PFAS-summa	µg/l				≤0,5
	Tetrakloorieteeni ja trikoolieteeni yhteensä	µg/l				≤10
	Torjunta-aineet yhteensä	µg/l				≤0,50
Laatutavoitteet						
	Haju		ei hajua	ei hajua	ei hajua	ei epätavallisia muutoksia
	Maku		ei makua	ei makua	ei makua	ei epätavallisia muutoksia
	Väriluku	mg/l Pt	<2	<2	<2	ei epätavallisia muutoksia
	Sameus	NTU	0,2	0,21	0,45	ei epätavallisia muutoksia
	pH		7,65	7,5	8,1	välillä 6,5-9,5
	Enterokokit	pmy/100 ml	0	0	0	0
	Kokonaispesäkkeet	pmy/100 ml	0	0	0	0
	Clostridiumi perfringens	pmy/100 ml				0
	Kloridi	mg/l				≤250
	Mangaani	µg/l	0,49	0,21	<3	≤50
	Rauta	µg/l	5,1	5,75	27,5	≤200
Muita usein kysyttyjä analyysituloksia						
	Kovuus	mmol/l				ei asetettu enimmäisarvoa
	Kalium	mg/l				ei asetettu enimmäisarvoa
	Kalsium	mg/l				ei asetettu enimmäisarvoa
	Magnesium	mg/l				ei asetettu enimmäisarvoa

Laajemmin talousveden analyysituloksia Ympäristöhallinnon sivustolla https://www.vesi.fi/vesihuoltolaitosten-tunnusluvut. Kirjoita hakukenttään Mäntsälä tai Pukkila ja valitset Nivos Vesi. Välilehdeltä *Tietoja veden laadusta ja käsittelystä* voi analyyseittäin hakea tuloksia.