# Veden laatu, viranomaisvalvonnan tulokset tammi-maaliskuu 2026

## Yhteenvetokooste viranomaisnäytteiden tuloksista

Neljännesvuositulosten keskiarvot

**Kooste talousveden viranomaisnäytteistä**

| Muuttuja | Yksikkö | Mäntsälä | Etelä-Mäntsälä | Pukkila | Laatuvaatimus/-tavoitteet asetus 1352/2015 |
|---|---|---|---|---|---|
| Näytteiden määrä alueella | | 2 | 1 | 2 | |
| *Mikrobiologiset laatuvaatimukset* | | | | | |
| Kolimuotoiset bakteerit | pmy/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E-coli | pmy/100 ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Kemialliset laatuvaatimukset* | | | | | |
| kupari | µg/l | 0,0085 | 0,01 | 0,17 | ≤2000 |
| fluoridi | mg/l | 0,11 | 0,13 | | ≤1,5 |
| PFAS-summa | µg/l | | | | ≤0,5 |
| Tetrakloorieteeni ja trikoolieteeni yhteensä | µg/l | | | <0,5 | ≤10 |
| Torjunta-aineet yhteensä | µg/l | <0.010 | | | ≤0,50 |
| *Laatutavoitteet* | | | | | |
| Haju | | ei hajua | ei hajua | ei hajua | ei epätavallisia muutoksia |
| Maku | | ei makua | ei makua | ei makua | ei epätavallisia muutoksia |
| Väriluku | mg/l Pt | 0,25 | <2 | <2 | ei epätavallisia muutoksia |
| Sameus | NTU | 0,3 | <0.20 | 0,7 | ei epätavallisia muutoksia |
| pH | | 7,77 | 7,6 | 7,9 | välillä 6,5-9,5 |
| Enterokokit | pmy/100 ml | 0 | | 0 | 0 |
| Kokonaispesäkkeet | pmy/100 ml | 0 | 0 | 17/470* | 0 |
| Clostridiumi perfringens | pmy/100 ml | | | | 0 |
| Kloridi | mg/l | | 9,4 | 4,9 | ≤250 |
| Mangaani | µg/l | 0,46 | 0,22 | <3 | ≤50 |
| Rauta | µg/l | 16,35 | 8,6 | 49 | ≤200 |
| *Muita usein kysyttyjä analyysituloksia* | | | | | |
| Kovuus | mmol/l | | 0,71 | | ei asetettu enimmäisarvoa |
| Kalium | µg/l | | 2000 | | ei asetettu enimmäisarvoa |
| Kalsium | µg/l | | 20000 | | ei asetettu enimmäisarvoa |
| Magnesium | mg/l | | 5,3 | | ei asetettu enimmäisarvoa |

Laajemmin talousveden analyysituloksia Ympäristöhallinnon sivustolla https://www.vesi.fi/vesihuoltolaitosten-tunnusluvut. Kirjoita hakukenttään Mäntsälä tai Pukkila ja valitset Nivos Vesi. Välilehdeltä *Tietoja veden laadusta ja käsittelystä* voi analyyseittäin hakea tuloksia.

*Uusinta näyte viittaa kiinteistönputkistoihin. Valvontaviranomainen seuraa tilannetta.